RZUT DACHU PIONU KOMUNIKACYJNEGO



UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej" oraz zaleceniami producentów materiałów. Przed przystąpieniem należy zweryfikować i zmierzyć/ze wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szklarń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych domiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przymierzać według pozycji opisanych na schematach blokującychi w dokumentacji - część konstrukcyjna.

3. Na styku budynku łącznika z istniejącymi zabudowaniami szkolnymi zachować 5 cm przerwy dylatacyjnej i wypełnić ją styropianem.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. (MZ)	RODZAJ POSADZKI
2.1.	KORYTARZ	4,49	WYKŁADZINA DYWANOWA
2.2.	SZYB WINDOWY	3,98	WYKŁADZINA DYWANOWA
	SUMA POWIERZCHNI NETTO II PIĘTRA	8,47	

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. (MZ)	RODZAJ POSADZKI
3.1.	KORYTARZ	4,49	WYKŁADZINA DYWANOWA
3.2.	SZYB WINDOWY	3,98	WYKŁADZINA DYWANOWA
	SUMA POWIERZCHNI NETTO III PIĘTRA	8,47	
	SUMA POWIERZCHNI NETTO BUDYNKU	**127,1 m²**	

OZNACZENIA:

H	szafka hydrantowa wnękowa podtynkowa Ø 25, długość węża=30 m, z miejscem na gaśnicę (pod spodem)
	bloczki silikatowe gr. 12/24 cm
	żelbet
	beton
	wyburzenia

Do instalacji odgromowej na dachu podłączyć wszystkie urządzenia wystające ponad płaszczyznę dachu. Przewody instalacji odgromowej na dachu instalować przy pomocy wsporników klejonych do płaszyzny dachu. W miejscach łączeń przewodów na powierzchni dachu stosować złącza krzyżowe , skręcane przy pomocy śrub. W przypadku zastosowania na powierzchni dachu urządzeń wyposażonych w urządzenia elektroniczne - stosować dodatkowe zwody pionowe.

archimedia
Pracownia: ul.Wilkońskiego 4 , 60-361 Poznań
Tel (061) 867 17 35 , e-mail archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:	Branża: ELEKTRYCZNA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT BUDOWLANY

Zamawiający:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach
Al. Legionów 4, 25-035 Kielce

Nazwa inwestycji:
ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIM. NR 2 W KIELCACH
dz. nr ewid.: 7/2 (obręb 0023)

Projektant:	mgr. inż. Ryszard Miłoszkiewicz	upr. 33/87/Pw	
Opracował/a:	mgr inż. Mieslaw Kaplon		
Sprawdzający:	mgr. inż. Grzegorz Dyblaszewski	upr. 69/PO/97	

Tytuł rysunku:
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

Data rozpoczęcia projektu:	Data:	Nr rysunku:	Skala:
Ostatnia modyfikacja:	02 .2010	E-03	1:100

UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa autorskie. Projekt nie może być kopiowany, powielany ani przekazywany bez pisemnej zgody autora.